

Primer energia átalakítási tényező - tájékoztatás energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyek részére

A 9/2023 (V.25.) ÉKM rendelet 8. § (1) bekezdés a távhőszolgáltatók számára kötelező adatszolgáltatást ír elő a Lechner Tudásközpont felé, de megszüntette a távhőszolgáltató honlapján történő tájékoztatási kötelezettséget. A PÉTÁV Pécsi Távfüttő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint engedélyes távhőszolgáltató, eme jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a 2025. évi adatszolgáltatását elküldte a Lechner Tudásközpont felé, mely a következő hivatkozáson érhető el:

<https://www.e-epites.hu/e-tanustitas>

Tájékoztatásul az alábbiakban megadjuk a **9/2023 (V.25.) ÉKM rendelet 8. melléklet** szerinti számítások – önálló hidraulikai egységekre vonatkozó – eredményeit a **2024. évi termelési adatok alapján:**

Településnév	A távhőrendszer megnevezése	ftávhő nren	ftávhő ren	ftávhő tot	ftávhő CO2
Pécs	A teljes városi forróvíz hálózat rendszere (Pannon Hőerőmű Zrt. által előállított hővel ellátott terület)	0,3162	1,1732	1,4894	69,0904
Pécs	Közvetlen erőművi melegvizes rendszer: Edison utca 1., 37., 38., 39., 40., 41., 44., Gomba u. 1., 5., 7. (Pannon Hőerőmű Zrt. által előállított hővel ellátott terület)	0,3162	1,1732	1,4894	69,0904
Pécs	Bocskai István u. 1., 3., 5., 7. (gázkazánról hővel ellátott terület)	1,426	0,009	1,434	381,253
Pécs	Dobó István u. 86-88-90. (gázkazánról hővel ellátott terület)	1,627	0,005	1,632	437,192
Pécs	Dobó István u. 89. (gázkazánról hővel ellátott terület)	1,824	0,007	1,831	489,613
Pécs	Dobó István u. 92-94-96. (gázkazánról hővel ellátott terület)	1,676	0,006	1,682	449,984
Pécs	Edison u. 2., 5., Gomba u. 3., 3/3. (gázkazánról hővel ellátott terület, átmenetileg üzemben kívül)	-	-	-	-
Pécs	Komját Aladár u. 2-4. (gázkazánról hővel ellátott terület)	2,956	0,015	2,970	791,875
Pécs	Komját Aladár u. 6., 6/a-b. (gázkazánról hővel ellátott terület)	1,204	0,007	1,211	322,347
Pécs	Komját Aladár u. 8-10-12. (gázkazánról hővel ellátott terület)	1,571	0,006	1,577	421,814

9/2023 (V.25.) ÉKM rendelet 7. melléklet, kiemelés:

1. A súlyozott energetikai teljesítményt négyféle súlyozó tényezővel lehet megadni:

- 1.1. nem megújuló primerenergia átalakítási tényező: f_{nren}
- 1.2. megújuló primerenergia átalakítási tényező: f_{ren}
- 1.3. teljes primerenergia átalakítási tényező: f_{tot}
- 1.4. szén-dioxid-kibocsátás átalakítási tényező: f_{CO2}

A táblázatban lévő adatok a 9/2023 (V.25.) ÉKM rendelet 8. mellékletben leírt módszertan alapján lettek meghatározva, ahol a távhőtermelés során a Pannon Hőerőmű Zrt. által előállított hővel ellátott területen alkalmazott tüzelőanyagok:

- FA-60/120 könnyű fűtőolaj
- Földgáz
- Fásszárú biomassa keverék
- Bálázott lágyszárú biomassa
- SRF, Mecsekmix típusú tüzelőanyag.